

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 12

С.А. Богачева



СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета

И.П. Рябчикова

2012г.

«Документ обработан
20.06.2016.



Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе ИОТ № 001-12

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция разработана на основе «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.

Требования, изложенные в данной инструкции, являются обязательными для всех работников и иных лиц, осуществляющих свою деятельность в организации.

Лица, нарушившие требования инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную и дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1. Общие положения

1.1. Персональную ответственность за пожарную безопасность предприятий, учреждений и организаций несут их руководители.

Ответственность за пожарную безопасность отдельных помещений и оборудования несут должностные лица, специально назначенные приказом руководителя.

1.2. Таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, должны вывешиваться на видных местах при выходе из помещения.

1.3. Руководители подразделений и лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:

- обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима, требований норм и правил пожарной безопасности;

- организовать изучение и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности всеми сотрудниками;

- своевременно принимать меры к устраниению нарушений требований пожарной безопасности;

- следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического оборудования; немедленно принимать меры по устраниению обнаруженных неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара;
- обеспечивать исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи;
- знать правила содержания и применения первичных средств пожаротушения, обеспечивать их исправность и не допускать использования не по прямому назначению;
- по окончанию работы обеспечивать уборку рабочих мест и помещений, контроль за отключением электроприборов;
- закрывать помещения только после тщательного их противопожарного осмотра, в том числе на предмет отсутствия источников загорания;
- один раз в полгода организовывать практическую отработку планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара.

1.4. Обязанности руководителей, должностных лиц и работников учреждений и организаций должны быть отражены в соответствующих должностных инструкциях.

1.5. Каждый работающий обязан четко знать и выполнять требования правил и инструкций по пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару; ежегодно проходить обучение мерам пожарной безопасности, в порядке, установленном приказом руководителя организации.

1.6. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном и уголовном порядке.

2. Содержание территории

2.1 Территория школы должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от отходов производства, мусора, опавших листьев и сухой травы.

2.2. Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также подступы к стационарным пожарным лестницам, пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

2.3. О закрытии отдельных участков дорог или проездов (в связи с ремонтом или по другим причинам), препятствующих проезду пожарных машин, необходимо немедленно ставить в известность пожарную службу.

2.4. Разводить костры ближе 50 м от зданий и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений.

3. Содержание помещений

3.1. Во всех помещениях необходимо соблюдать противопожарные требования норм и правил.

3.2. Планировочные решения помещений должны соответствовать проектной документации.

3.5. В школьных помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить перепланировку помещений без предварительной разработки проекта, утвержденного в установленном порядке;
- устанавливать на путях эвакуации оборудование, мебель и т.д.;
- убирать помещения с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- пользоваться самодельными, поврежденными или неисправными электроприборами, оставлять их включенными без присмотра;
- оставлять спецодежду, промасленную ветошь, горючие материалы на нагревательных приборах и трубопроводах отопления;
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества в коридорах, лестничных клетках;
- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые и чуланы, а также хранить под маршрутами и на площадках лестниц мебель, материалы, вещи и т.п.;
- пользоваться открытым огнем в местах хранения горючих материалов;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;

4. Обеспечение безопасности людей в случае возникновения пожара

4.1. Безопасность людей в случае возникновения пожара обеспечивается:

- соответствием путей эвакуации требованиям действующих нормативных документов;
- содержанием путей эвакуации в надлежащем состоянии;
- постоянной готовностью к работе и содержанием в надлежащем состоянии технических средств предотвращения распространения огня и продуктов горения;
- наличием и своевременной отработкой планов эвакуации людей;

4.2. В случае возникновения пожара действия руководителей, должностных лиц и работающих должны быть направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности людей. Порядок действий определен планом эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара.

4.3. Ответственность за своевременное выполнение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей в случае возникновения пожара несут лица, ответственные за пожарную безопасность.

4.4. Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе являются ответственными за:

- а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;
- б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;
- в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- д) прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- е) удаление за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не участвующих в тушении пожара;
- ж) осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;
- к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Составил инструкцию:
Зам. директора по безопасности

В.Ф. Пересунько