

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЕВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12»

СОГЛАСОВАНО

Председатель
профсоюзного комитета
Ю.В.Кирнева


«01» 09 2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ СОШ №12
Т.А.Богачева

«01» 09 2026 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда о мерах пожарной безопасности в школе
№ 102

Введено с «01» сентября 2026 г.

г. Королев
2026 г.

Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 29.10.2021 N 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем", раздела X Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов регламентирующих требования охраны труда.

1. Общие положения

1.1. Персональную ответственность за пожарную безопасность школы несет директор.

Ответственность за пожарную безопасность отдельных помещений и оборудования несут должностные лица, специально назначенные приказом руководителя.

Обязанности к требованиям по пожарной безопасности:

- а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.);
- б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
- в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаров взрывоопасных веществ и материалов;
- г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
- д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;
- е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;
- ж) допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;
- и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
- к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаров взрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);
- л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

1.2. Таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, должны вывешиваться на видных местах при выходе из помещения.

1.3. Руководители подразделений и лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:

- обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима, требований норм и правил пожарной безопасности;

- организовать изучение и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности всеми ИТР, служащими и рабочими;

- своевременно принимать меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности;

- организовать на предприятии пожарно-техническую комиссию и обеспечить ее работу в соответствии с действующим положением;

- следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического и производственного оборудования; немедленно принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара;

- обеспечивать исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи;

- знать правила содержания и применения первичных средств пожаротушения, обеспечивать их исправность и не допускать использования не по прямому назначению;

- по окончании работы обеспечивать уборку рабочих мест и помещений, контроль за отключением электроприборов;

- закрывать помещения только после тщательного их противопожарного осмотра, в том числе на предмет отсутствия источников загорания;

- периодически организовывать практическую отработку планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара.

1.4. Обязанности руководителей, должностных лиц и работников учреждений и организаций должны быть отражены в соответствующих должностных инструкциях.

1.5. Каждый работающий обязан четко знать и выполнять требования правил и инструкций по пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару; ежегодно проходить обучение мерам пожарной безопасности, в порядке, установленном приказом руководителя организации.

1.6. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном и уголовном порядке.

2. Содержание территории

2.1 Территория должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от отходов производства, мусора, опавших листьев и сухой травы.

2.2. Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также подступы к стационарным пожарным лестницам, пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

2.3. О закрытии отдельных участков дорог или проездов (в связи с ремонтом или по другим причинам), препятствующих проезду пожарных машин, необходимо немедленно ставить в известность пожарную службу.

2.4. На период ремонта дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

2.5. Противопожарный инвентарь и средства пожаротушения необходимо размещать в доступных и видных местах, освещённых в ночное время.

2.6. Крышки люков колодцев пожарных гидрантов должны систематически очищаться от льда, снега и мусора или закрываться конусами (пирамидами).

2.7. На территории жилых домов, зданий административных учреждений **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- строить сараи, гаражи и возводить различного рода пристройки без соответствующего разрешения, оформленного в установленном порядке;
- организовывать в противопожарных разрывах между домами и строениями открытые склады ящико-тары, а также материалов и оборудования в горючей упаковке;
- размещать на открытых площадках и во дворах бочки с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;
- разводить костры ближе 50 м от зданий и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.

3. Содержание помещений

3.1. Во всех помещениях необходимо соблюдать противопожарные требования норм и правил.

3.2. Планировочные решения помещений должны соответствовать проектной документации.

3.3. Использованные расходные материалы, отходы производства, промасленная ветошь и другие горючие материалы должны своевременно убираться.

3.4. Курение разрешается только в специально отведенных местах.

3.5. В производственных, административных, складских и вспомогательных зданиях и помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- производить перепланировку помещений без предварительной разработки проекта, утверждённого в установленном порядке;
- устанавливать на путях эвакуации оборудование, мебель и т.д.;
- убирать помещения с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- пользоваться самодельными, поврежденными или неисправными электроприборами, оставлять их включенными без присмотра;
- оставлять спецодежду, промасленную ветошь, горючие материалы на нагревательных приборах и трубопроводах отопления;
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества в коридорах, лестничных клетках;

- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые и чуланы, а также хранить под маршами и на площадках лестниц мебель, материалы, вещи и т.п.;
- производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места производства сварочных работ первичными средствами пожаротушения. Проведение электрогазосварочных работ (и других огневых работ) должно производиться с разрешения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий и помещений при условии оформления соответствующего наряда-допуска. После завершения сварочных (огневых) работ необходимо тщательно проверить прилегающие к месту их проведения помещения, конструкции и предметы, чтобы исключить возможность их загорания;
- пользоваться открытым огнем в местах хранения горючих материалов;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;
- использовать технические этажи, технические подполья, вентиляционные камеры и машинные помещения не по прямому назначению, хранить в них горючие материалы.

4. Обеспечение безопасности людей в случае возникновения пожара

4.1. Безопасность людей в случае возникновения пожара обеспечивается:

- соответствием путей эвакуации требованиям действующих нормативных документов;
- содержанием путей эвакуации в надлежащем состоянии;
- постоянной готовностью к работе и содержанием в надлежащем состоянии технических средств предотвращения распространения огня и продуктов горения;
- наличием и своевременной обработкой планов эвакуации людей;

4.2. В случае возникновения пожара действия руководителей, должностных лиц и работающих должны быть направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности людей. Порядок действий определен планом эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара.

4.3. Ответственность за своевременное выполнение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей в случае возникновения пожара несут лица, ответственные за пожарную безопасность.

4.4. Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе являются ответственными за:

- а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;
- б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;
- в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, прекращение сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;
- к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;
- м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Заместитель директора



К.Е. Колесник